



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"  
ФИЛИАЛ **СЕВЕРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ**

127254, Российская Федерация, г. Москва, ул. Руставели, д.2  
Тел.: 639-95-23, факс: 610-80-75, тел./факс: 983-16-99, e-mail: SavinaSA@moesk.ru  
Реквизиты: ООО «ЭКСПОБАНК» г.Москва, р/с 40702810911000000067  
к/с 30101810900000000460, ИНН 5036065113, БИК 044585460, КПП 501802001

№ С8-12-202-4033(921528/102) от 10.07.2012 Приложение № 1  
На № С-12-00-921528/102 от 07.07.2012 к Договору от  
« 27.08.2012 » 2012 г.  
№ С8-12-202-3421(921528)

**Технические условия для присоединения  
к электрической сети**

**ООО «ГарантИнвест»**

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: **Жилые дома коттеджного поселка.**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях, электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя **Московская область, Красногорский р-н, вблизи д.Воронки**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **300 кВт.**
4. Категория надежности: **II.**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение **10 кВ.**
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя **2012.**
7. Точка присоединения: **ПС №830«Красногорская», новое РП РУ-10кВ, новая ТП. ПС №830«Красногорская», новое РП РУ-10кВ, новая ТП.**
8. Основной источник питания: **ПС №830«Красногорская».**
9. Резервный источник питания: **нет.**
10. **Сетевая организация осуществляет:**
  - 10.1. В проектируемой РП по ТУ№34-12/1026-4820ПР от 22.05.2006 смонтировать и наладить ячейку КСО-298 с устройствами РЗА и приборами учета эл.энергии.
  - 10.5. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрической сети, при условии выполнения им настоящих технических условий.
11. **Заявитель осуществляет:**
  - 11.1. Проект электроснабжения и его согласование со всеми заинтересованными лицами.
  - 11.2. Построить ТП с силовыми тр-ром 400 кВА напряжением 10/0,4кВ. ТП запитать от новой ячейки проектируемой РП по ТУ№34-12/1026-4820ПР от 22.05.2006.
  - 11.3. От РУ-0,4кВ проектируемой ТП до объекта построить ЛЭП-0,4кВ.
  - 11.4. Получить технические условия на учет электроэнергии в СЭС – филиал ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
  - 11.5. Получить в СЭС – филиал ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» справку о выполнении технических условий, акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон и акт о технологическом присоединении по письменному запросу.
  - 11.6. Перед присоединением произвести наладочные работы и профилактические испытания оборудования и защиты в соответствии с НТД. Выполнить мероприятия по

технологическому присоединению в соответствии с п.18 «г»-«е» Правил технологического присоединения.

12.Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

**Заместитель директора по развитию  
и реализации услуг**

**Е.В.Струнин**

Согласовано:

Начальник КрРЭС Хлебнов Д.Ф.

27.08.2017



*Д.Ф. Хлебнов*

Бобровская И.С.  
984-82-20