

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОГОРСК
КРАСНОГОРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
143400, Московская область,
г. Красногорск, ул. Речная, д. 20, корпус 1
Тел.: 568-27-13, факс 568-19-19

От 02.12.09 2009 г. № 91
на № 23/09 от 29.10.2009 г.

О выдаче технических условий

Технические условия

на водоснабжение и канализование малоэтажного поселка расположенного вблизи д. Воронки Красногорского района.

Общие положения.

Технические условия разработаны на основе Постановления Главы Красногорского муниципального района от 01.07.2009 года № 1152/7 и Постановления от 13.02.2006 года № 83 Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Раздел I

Водоснабжение

Централизованной системы водопровода в районе проектируемого малоэтажного поселка вблизи деревни Воронки нет.

Для водоснабжения малоэтажной застройки с водопотреблением $16,32 \text{ м}^3$ /сутки запроектировать и построить собственный водозаборный узел с бурением 2-х скважин (одна рабочая, одна резервная), насосной станции 2-го подъема с емкостными резервуарами или водонапорной башней. Насосную станцию 2-го подъема оборудовать приборами учета воды. Производительность станции определить проектом.

Выполнить комплекс работ по оценке запасов подземных вод на участке, выделенном под малоэтажную застройку вблизи д. Воронки и возможности увеличения лимитов по отбору подземных вод, определенных протоколом № 722 от 27.03.2002 года, для чего необходимо обратиться в специализированную организацию «Геолинк Консалтинг» (тел. (495)380-16-80).

Раздел II

Канализование

Централизованной системы отвода канализационных стоков в районе проектируемого малоэтажного поселка вблизи деревни Воронки нет.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава городского
поселения Красногорск
В.В.Кругликов
2009 г.



Генеральному директору ООО
«Арант Кливер»
Е.Г. Беляеву

Для сброса бытовых стоков от малоэтажного поселка с водоотведением 16,32 м³ /сутки запроектировать и построить локальные очистные сооружения.

Индивидуальные очистные сооружения согласовать с соответствующими службами района.

Прокладку наружных самотечных канализационных сетей выполнить полиэтиленовыми трубами типа «Прага», напорные трубопроводы трубами ПНД типа «Т».

По трассе системы канализации установить репера, таблички с привязкой колодцев.

В местах подключений предусмотреть колодцы.

Минимальный диаметр колодцев принять не менее 1500 мм.

Для обеспечения герметичности канализационные колодцы выполнить из монолитного железобетона с установкой двойных люков. Второй люк с утеплителем и запирающим устройством.

Особые условия по канализованию

При проектировании предусмотреть:

1. До начала строительства перекладку сетей канализации, попадающих под застройку, выполнить своими силами и за счет средств заказчика по согласованию с ОАО «Водоканал» и абонентами, без нарушения канализования остающихся потребителей. При ликвидации сетей предусматривать тампонаж трубопроводов или их демонтаж.

2. Внутриплощадочные канализационные сети от места подключения к существующим сетям с выпускными колодцами, после окончания строительства должны находиться на балансе заказчика и эксплуатироваться заказчиком или организацией, эксплуатирующей объект.

Раздел III

1. Проекты водоснабжения и канализования объектов застройки согласовать с ОАО «Водоканал» города Красногорска. Для согласования представить проект в 2-х экземплярах в Администрацию городского поселения Красногорск и в технический отдел ОАО «Водоканал» г. Красногорска.

2. Срок действия технических условий 2 года. По истечении срока действия застройщику необходимо решить вопрос о получении постоянных технических условий.

3. Исполнительную документацию построенного объекта выполнить на кальке и на дискете.

4. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 года № 83 пункт 7 построенные наружные водопроводные, канализационные сети и сооружения (ВЗУ, КНС) могут быть переданы в муниципальную собственность. Данный пункт включить в инвестиционный контракт с Администрацией городского поселения Красногорск. Передача и прием сетей на балансе города должны быть подтверждены письменным гарантийным обязательством заказчиком-инвестором при предоставлении в ОАО «Водоканал» проектной документации.

Генеральный директор
ОАО «Водоканал»

П.М.Шейкин

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы администрации
Красногорского муниципального
района

В.А.Сумин
2009г.



РОССИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ВОДОКАНАЛ

г.Красногорск, ул. Ленина, д. 62.
тел. (495) 562-00-63,
факс.(495) 563-09-11
E-mail: krasvk@aha.ru

Генеральному директору
ООО «ГарантИнвест»
Беляевой Е.Г.

№ 01-08/480 от 02.06 2011 год
На исх № от 2011 год

ОАО «Водоканал» г. Красногорска продлевает технические условия № 91 от 02.12.2009 года на водоснабжение и канализование малоэтажного поселка расположенного вблизи д. Воронки Красногорского района сроком на один год.

Генеральный директор
ОАО «Водоканал»

П.М.Шейкин